

**POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU
UL. STEFANA LESZCZYŃSKIEGO 8
76-200 SŁUPSK**

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



Aktualizacji dokonała:

Inspektor ochrony przeciwpożarowej
mgr Daria Pytlos

**Specjalista ds. BHP
Inspektor p.poż.**

Daria Pytlos

KWIECIEŃ 2019

Wykaz zmian dokonanych podczas aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa w kwietniu 2019 roku:

- Uaktualnienie obowiązujących przepisów prawnych
- Zmiana liczby pracowników
- Zmiany w usytuowaniu rejestracji na parterze budynku

Obowiązujące przepisy prawne

Ochrona przeciwpożarowa i poniższa instrukcja opiera się na następujących dokumentach i aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
- Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
- PN-EN-1838 – Zastosowane oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”
- PN-B- 02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
- PN-N-01256.05:1998 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych”.
- PN-92/N-01256.01 – oznakowanie miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznych szaf hydrantowych.
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
- PN-B-02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru”.
- PN-86/E-05003/01.
- PN-IEC 61024-1.
- PN – EN – 671-1, 671-2, 671-3.

- PN-B-02865: 1997/Al.: 1999.

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia założenia przyjęte w powyższym postanowieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) obejmując zagadnienia:

- Warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu jego użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, warunków technicznych, również obejmując strefy zagrożenia wybuchem.
- Sposobów poddawania przeglądów technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, które są stosowane w obiekcie.
- Sposobów postępowania w przypadku wystąpienia pożaru i innych zagrożeń.
- Sposobów wykonywania prac niebezpiecznych, pod względem pożarowym, jeśli tak owe są wykonywane.
- Sposobów praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z budynku.
- Sposobów zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji i z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie poddawana aktualizacji co najmniej raz na dwa lata lub w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, wpływających na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa ponadto, iż:

- Osoba fizyczna lub prawna, organizacja bądź instytucja, które korzystają z budynku, obiektu, środowiska lub terenu mają obowiązek je zabezpieczyć przed zagrożeniem pożarowym czy innym miejscowym zagrożeniem.
- Na właścicielu budynku, obiektu bądź terenu spoczywa obowiązek ochrony przeciwpożarowej, szczególnie zobowiązany jest do:
 - przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych,

- wyposażenia obiektu, budynku bądź terenu w sprzęt pożarniczy i gaśniczy oraz ratowniczy na podstawie zasad określonych w przepisach,
- zapewnienia konserwacji oraz napraw gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, gwarantując ich sprawne oraz niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnienia osobom, które przebywają w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiej ewakuacji,
- przygotowania budynku, obiektu bądź terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
- zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalenia sposobów na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej bądź innego możliwego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za wyżej wymienione obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych do budynku, obiektu budowlanego bądź terenu przejmuje w części bądź w całości zarządca bądź użytkownik w oparciu o umowę cywilnoprawną ustanawiającą zarząd bądź użytkowanie. W przypadku braku takiej umowy odpowiedzialność z zakresu wywiązywania się z obowiązków ochrony przeciwpożarowej spoczywa na władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Charakterystyka budynku

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku znajduje się przy ulicy Leszczyńskiego 8. Został on wzniesiony jako obiekt administracyjny Przedsiębiorstwa Instalacyjno Montażowego Budownictwa Rolniczego (PRIMBR-ol). Obecnie budynek stanowi obiekt administracyjny PUP w Słupsku. Budynek składa się z trzech poziomów użytkowania, z pełnym podpiwniczeniem, dostosowanym do potrzeb PUP. Obiekt został wzniesiony w końcu lat 60-tych ubiegłego wieku.

Data przyjęcia od PRIMBR-ol - 22.12.1993 r. Numer księgi wieczystej 33992. Księga wieczysta znajduje się w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Numer ewidencyjny gruntów – działka 475/3 i 475/14 (dwa boksy garażowe). Tytuł prawny do sprawowania zarządu.

Liczba pracowników: około 65 osób

W budynku znajdują się też petenci

Dane obiektu:

- Powierzchnia działek – 1 322 m²
- Powierzchnia zabudowy – 327 m²
- Powierzchnia użytkowa budynku – 956 m²
- Powierzchnia ciągów komunikacyjnych – 202 m²
- Kubatura – 2737,90 m³
- Ilość kondygnacji – 3
- Dopuszczalne naprężenie na grunt – 2 kg/cm²

Na parterze budynku w miejscu punktu rejestracji została wymieniona nawierzchnia podłogi (były kafelki) na wykładzinę typu Tarrket na całej powierzchni korytarza na parterze wraz ze schodami i powierzchnia korytarza do drzwi, w korytarzy pierwszym od wejścia wymienione zostały kafelki na podłodze.

Cały parter -ściany odświeżone -pomalowane farbami Tikurilla, w głównej części poczekalnio-rejestracji położone płyty karton/gips na ścianach (pochowane kable po płytami)

oraz zmodernizowana instalacja elektryczna, dwie ściany mają położony tynk dekoracyjny - beton.

Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego:

- Konstrukcja – murowana
- Stropy – płyty żerańskie
- Ściany – murowane
- Dach – płaski, pokryty papą termozgrzewalną
- Schody – żelbetonowe
- Stolarka okienna PCV

Instalacje i urządzenia:

- Instalacja kanalizacyjna i instalacja wodociągowa. Układ pracujący w systemie zamkniętym z ciśnieniowym naczyniem przeponowym. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych, grzejniki są blaszane, płytowe.

- Centralne ogrzewanie
- Instalacja wentylacyjna
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja systemu alarmowego (przeciwwłamaniowego)
- Instalacja sieci komputerowej
- Przewody kominowe 4l

Budynek wyposażony jest w instalację wentylacyjną oraz przewody kominowe. Kontrola była dokonana w styczniu 2019 roku. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z art. 62 ust. 6 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić: *osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub*

Instalacja zasilania systemów wentylacyjnych jest zgodna z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z art. 62 ust. 6 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić: *osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych* zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opracowano opierając się na wytycznych projektanta wentylacji.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania – jego kontrola i eksploatacja odbywa się zgodnie z § 176 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 62 ust. 5 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego instalacji mogą przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przy pomocy centralnego ogrzewania dostarcza się energię ciepłą na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na potrzeby centrali wentylacyjnej. Nie wymaga ona stałego nadzoru oraz obsługi. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę odporności ogniowej (EI), przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczone są przeciwpożarowo materiałem niepalnym.

Wypożyczenie w sprzęt i urządzenia ppoż.

Podręczny sprzęt ppoż.:

- gaśnice

Według art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) budynek wyposażony jest w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm. Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 1 lit a oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) ustalono, że wymagana ilość środka gaśniczego dla powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanej jako ZL III wynosi 2 kg lub 3 dm³ na każde 100 m². Gaśnice są kontrolowane regularnie co roku. Kontrola gaśnic miała miejsce w styczniu 2019 roku.

Ze względu na możliwe do wystąpienia typy pożarów budynek wyposażony jest w gaśnice typu ABC. Zgodnie z § 33 ust. 1 powyższego rozporządzenia gaśnice znajdują się w miejscach łatwo dostępnych, tj. na klatkach schodowych, w pokojach pracowników. W miejscu nienarażonym na uszkodzenie i działanie źródeł ciepła. Gaśnice są rozmieszczone tak, że odległość od nich z każdego miejsca w budynku, w którym przebywa człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m. Do gaśnic jest zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gaśnic jest zgodne z § 33 ust. 2 powyższego rozporządzenia. Miejsca, gdzie znajdują się gaśnice są oznakowane znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice o masie środka gaśniczego 2 kg (bądź 3 dm³) na każde 100 m² strefy pożarowej ZL w ilości 8 sztuk o masie środka gaśniczego 2 kg lub 6 kg – dwie w piwnicy (archiwum PUP) oraz 4 koce gaśnicze, 2 gaśnice na pierwszej kondygnacji (w pokoju pracowników i w pokoju informatyków), 2 gaśnice na drugiej kondygnacji (w pokojach pracowników) - właściwie oznakowane zgodnie z PN. Gaśnice proszkowe wypełnione są proszkiem ABC (do gaszenia ciał stałych, cieczy i gazów palnych). Dojście do gaśnicy z dowolnego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m. Do gaśnicy zapewniony musi być dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Gaśnice stoją na podłodze, zaś ich oznakowanie znajduje się na wysokości wzroku.

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy głównym wejściu do budynku zgodnie § 183 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- wyposażenie w stałe urządzenia gaśnicze

Budynek nie wymaga Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze. Zgodnie z § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) analizowany budynek nie musi być wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oraz w system dźwiękowego ostrzegania. Budynek nie posiada systemu sygnalizacyjno-alarmowego. Budynek nie jest wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system ostrzegawczy oraz dźwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W budynku nie znajdują się substancje palne ani niebezpieczne pożarowo według § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) w budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Teren budynku również nie jest zagrożony wybuchem.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych:

W budynku na korytarzach trzech kondygnacji znajdują się odpowiednio wysoko przyklejone do ściany lub przytwierdzone znaki w kolorze zielonym w postaci strzałek z kierunkiem drogi ewakuacji. Nad drzwiami dwóch wyjść ewakuacyjnych znajdują się przyklejone do ścian zielone tablice z oznaczeniem wyjście ewakuacyjne. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznaczone zgodnie z PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Miejsca umiejscowienia gaśnic są oznaczone odpowiednimi tabliczkami w kolorze czerwonym wysoko przyklejonymi lub przytwierdzonymi do ściany.

Ewakuacja:

Biorąc pod uwagę § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) właściciel lub zarządca analizowanego obiektu ma obowiązek przeprowadzać raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (liczba stałych pracowników > 50 osób).

Dojazd pożarowy:

Dojazd pożarowy jest zgodny z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) i § 12 ust. 9 powyższego rozporządzenia. Mianowicie obsługa w zakresie dróg pożarowych w oparciu o projektowane utwardzenia. Droga pożarowa prowadzi bezpośrednio do budynku (dojazd od jego czoła. Droga pożarowa ma szerokość minimum 4 metrów. Droga pożarowa obejmuje 50% obwodu budynku strefy budynku ZL i 30% obwodu całego budynku ZL. Z każdego wyjścia ewakuacyjnego zapewnione jest dojście do drogi pożarowej o długości nie mniejszej niż 50 m.

Zasady postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji ludzi znajdujących się na terenie obiektu

- Na podstawie § 9 Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) **Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź Policję albo wójta lub sołtysa.**

W momencie otrzymania informacji o pożarze oraz podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru oraz ewakuacji.

Sytuacjami, w których należy przystąpić do ewakuacji ludzi oraz mienia można zaliczyć:

- Wystąpienie pożaru w budynku
- Wystąpienie ryzyka wybuchu ładunku łatwopalnego
- Poważne zniszczenie konstrukcji lub instalacji wewnętrznych budynku
- Inne poważne zagrożenia, jak np. klęski żywiołowe

Informacje o ewakuacji należy niezwłocznie przekazać wszystkim osobom znajdującym się w budynku, wszelkimi możliwymi sposobami komunikacji i łączności.

Pracownicy znajdujący się na terenie obiektu po kontakcie z przełożonym, jeśli nie mają przydzielonych innych zadań winni:

- Wydawać polecenia w sposób opanowany, spokojnym tonem głosu, wskazując osobom przebywającym w budynku najbliższe wyjście ewakuacyjne.
- Udzielić pomocy w opuszczeniu budynku osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom i młodzieży, by zabezpieczyć ich przed przewróceniem, stratowaniem i powstaniem zjawiska paniki.

- W momencie wystąpienia zjawiska paniki wejść w rolę „przywódcy stada” i zdecydowanymi komendami kierować ludzi do wyjść ewakuacyjnych. Gdy nie uda się opanować tego zjawiska można użyć strumienia wody, skierowanego w panikujący tłum, pochodzącego z najbliższego hydrantu wewnętrznego.
- Po przeprowadzeniu ewakuacji, opuścić obiekt i udać się w wyznaczone miejsce zbiórki przed budynkiem.

Gdy wystąpi pożar bądź gdy istnieje informacja o pożarze trzeba:

- Dokonać dokładnego ustalenia miejsca pożaru, jego dróg rozprzestrzeniania się, zagrożenia dla ludzi znajdujących się w obiekcie oraz sąsiadujących pomieszczeń.
- Niezwłocznie zaalarmować straż pożarną (112,998), zarządcę obiektu, przełożonych, współpracowników, użytkowników budynku i osoby przebywające w budynku.
- Podczas alarmowania straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym o ile nie ma ryzyka zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- Ewakuować ludność znajdującą się w strefie pożaru.
- Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje/ kierują wyznaczony/wyznaczeni pracownik/pracownicy.

Przy przystąpieniu do gaszenia źródła ognia winno się:

- Najpierw wyłączyć źródło energii elektrycznej.
- Użyć przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- W sytuacji, gdy to możliwe przerwać proces spalania przez: odcięcie dopływu tlenu do materiału palnego (np. przy palącej się cieczy), usunięcie materiału palnego ze strefy płomienia oraz działania termicznego, chłodzenie palącego się materiału poniżej temperatury zapłonu, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Sposób alarmowania Straży Pożarnej:

1. Alarmować Straż Pożarną dostępnym telefonem 998 lub 112, osobę zarządzającą obiektem, a podczas jej nieobecności wyznaczonego pracownika.
2. Meldunek Straży Pożarnej należy wykonać:
 - Określając krótko gdzie się pali bądź jakie zagrożenie wystąpiło podając miejsce i informację o pomieszczeniu oraz dokładny adres.

- Podając informację co się pali (jakie materiały, rodzaj konstrukcji obiektu)
- Podając informację czy zagrożone jest życie ludzi.
- Podając nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej pożar.
- Podając inne informacje, które chce uzyskać dyspozytor.

TELEFONY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

998

112

STRAŻ POŻARNA	998/112
POLICJA	997
POGOTOWIE RATUNKOWE	999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE	991
POGOTOWIE GAZOWE	992
POGOTOWIE WODNO- KANALIZACYJE	994
STRAŻ MIEJSKA	986